



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

ГБДОУ «Детский сад №3 «Мечта»

З.М. Умханова З.М. Умханова

«28» августа 2020г.

П Л А Н

ликвидации и локализации возможных аварий с газифицированной котельной

ГБДОУ «Детский сад №3 «Мечта»

Характеры аварий	Возможные причины	Последовательность проведения работ по ликвидации и локализации возможных аварий	Действия оператора котельной	Действия отв. лица за газ.хоз-во	Действия рук.предприятия
1. Запах газа в помещении котельной	1. Утечка газа в резьбовых и фланцевых соединениях газопровода.	1. Усилить вентиляцию помещения котельной, открыть двери, включить вентиляторы	Выполняет все требования гр.4 и сообщает о появлении запаха газа в котел. ответственному лицу за газ. хоз-во или руков. предприятия	По прибытию на объект руководит работами по выполнению требов. гр.4	По прибытии на объект осуществляет контроль выполнения гр.4

	2. Утечка газа в запорной арматуре оборуд. ГРУ или прибора автоматики безопасности	2. По возможности определить место утечки газа.			
	3. Утечка газа из-под земного газопровода и распространение газа по каналу теплотрассы или другим подземным коммуникациям.	3. Если устранить утечку газа с помощью натяжной гайки пробкового крана, сообщить аварийную службу гор. газа			
		4. До прибытия аварийной бригады, арматуру установленную на газопроводе до участка, на котором выявлена утечка газа отключить. Усилить вентиляцию котельной Немедленно прекратить			

		подачу газа в топку котлов по правилам аварий. останки котлов. Сообщить аварий. службу горгаза			
2. Резкое повышение давлен.газа	Нарушение режима работы регулятора давления и предохранительных клапанов ГРУ.	1. Произвести аварийную остановку работы котельной 2. Сообщить в АДС горгаза примечания: если произошел отрыв пламени, действовать по плану согласно позиции 5.			
3. Резкое понижение давления	Нарушения режима работы регулятора и предохранительных клапанов ГРУ. Механическое повреждение газопровода около котельной.	Провести аварийную остановку котельной. Сообщить в АДС горгаза/если произошел проскок пламени действовать по			

		плану согл.позиции 6.			
4. Значительное уменьшение разрежения в топке котла	Падение показания прибора.	Произвести аварийную остановку работы котельной. Установить причину уменьшения разрежения в топке котла и по возможности ее устранить.	Выполнять все требования гр.4 и сообщить отв.за газ. хоз-во	По прибытии на объект устранить конкретные причины аварий	
5. Отрыв пламени от горелки	Неправильное регулирование соотношения подачи газа и воздуха на горелку .	1. Немедленно произвести аварийную остановку работы газа (котла) 2. Установить причину отрыва пламени и устранить ее. 3. Провентилировать топку и газоходы и произвести розжиг в топке			

		котла. 4. Если устранить причину отрыва пламени не удалось, сообщить ответ.за газ.хоз-во			
6. Проскок пламени в горелку	Неправильное регулирование соотношения подачи газа и воздуха в горелку. Значительное повышение давлен.газа перед горелкой..				
7. Взрыв газа в топке котла	Нарушения правил розжига газа в топке котла	Немедленно произвести аварийную остановку .газа к котлу. В случае травм оказать первую доврачебную помощь пострадавшему.	Выполнять все требования. Гр44 сохр.обст. аварии по прибытии бригады АДС горгаза Оказать первую помощь	По прибытии на объект оказ.перв. помощь сохранить обстановку аварии сообщить о случ. Инспект.РГТИ и	Выполн.гр.4 орг. Оказ.первую помощь об обст. аварии сообщить о случ. Инсп. РГТИ и рук. предпр.