



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

А К Т П Р О В Е Р К И

19 октября 2017 года

№ 5784-р ПЛ-И11.5/СА

г. Грозный

17 час. 00 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3 «Мечта» г. Гудермес»,
ИНН 2005008180**

По адресу/адресам:

Махачкалинская, №26, г. Гудермес, Чеченская Республика.

На основании: распоряжения заместителя руководителя Кавказского управления Ростехнадзора Ш.Г. Хазуева от 02.10.2017г. №5784-ПЛ-И 11.5

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3 «Мечта» г. Гудермес».

Дата и время проведения проверки: с «17» октября 2017года по «19» октября 2017 года.

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня.

Акт составлен: Кавказским управлением Ростехнадзора

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
Заведующая ГБДОУ «Детский сад №3 «Мечта» Умханова Зулай Минкаилловна
Умханова Зулай Минкаилловна
17.10.2017 9ч. 00 м.

(Ф.И.О. лица, ознакомленного с распоряжением, дата, время, подпись.)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

Лицо, проводившее проверку: Саидов Аюб Шамилович –государственный инспектор отдела общепромышленного и горного надзора по Чеченской Республике.

При проведении проверки присутствовали: Заведующая ГБДОУ «Детский сад №3 «Мечта» Умханова Зулай Минкаилловна.

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3 «Мечта» г. Гудермес», расположено по адресу: Чеченская Республика, г. Гудермес, Махачкалинская, №26 эксплуатирует (сеть газопотребления –котельная: котел марки «МИМАКС-40» мощностью 40 кВт -2 ед., максимальный расход газа 2,43 м³/ч, номинальное давление газа 1,3 кПа, газопровод-ввод d=57 мм-45 м, газогорелочные устройств АГУ-Т-М- 2 ед., с нарушениями требований технического регламента, а именно:

1. Отсутствуют документы по допуску к работе лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям, что является нарушением требований Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 22.10.2010 г. №870;

2. Отсутствует договор с организацией, имеющий опыт проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту сети газораспределения и сети газопотребления, что является нарушением требований Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 22.10.2010 г. №870;

3. Отсутствует приказ о назначении лица, ответственного за безопасность эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления, что является нарушением Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 22.10.2010 г. №870.


Лицо, допустившее нарушения заведующая ГБДОУ «Детский сад №3 «Мечта» Умханова Зулай Минкаилловна.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **не проверялось**


нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена: **внесена**



А.Ш. Саидов

(подпись проверяющего)



З.М. Умханова

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:
государственный инспектор
отдела общепромышленного и горного
надзора по Чеченской Республике



Саидов А.Ш.

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:
заведующая ГБДОУ «Детский сад №3 «Мечта» Умханова Зулай Минкаилловна



(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

“ 19 ” октября 20 17 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)